

# AENOR

## Certificado de Conformidad Plásticos

001/007092

AENOR certifica que la organización

### HELIROMA PLASTICOS, S.A.

con domicilio social en ZONA INDUSTRIAL EN 1/IC-2 KM 250.5 3850-184 ALBERGARIA A VELHA (Portugal)

suministra Sistemas de canalización en polipropileno y fibra de vidrio para instalaciones contraincendios por rociadores

conformes con ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.84 (TECHNICAL SPECIFICATION TO RP 001.84)

Descripción del Sistema Marca comercial: HELIROMA RED FIRE  
Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0  
Tipo de unión: Termofusión  
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/4 ; 4/6

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente según se establece en el Reglamento Particular RP 01.84.

Asimismo, el producto ha sido sometido, con resultado favorable, a una evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto. La Resolución de fecha 27 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid valida el procedimiento de AENOR para su actuación como organismo habilitado para la evaluación técnica de la idoneidad conforme a lo contemplado en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Fecha de primera emisión 2020-06-03  
Fecha de expiración 2025-06-03



Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado de Conformidad Plásticos

001/007092

### Anexo al Certificado

Descripción del Sistema    Marca comercial: HELIROMA RED FIRE  
Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0  
Tipo de unión: Termofusión  
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ;  
5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/4 ; 4/6

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos (Certificado AENOR N° 001/006379)	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125	PP-R/ PP-R + FV / PP-R	---
Manguito	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2000XXX
Codo 45°	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2020XXX
Codo 90°	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2060XXX
Codo 90° rosca hembra	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2080XX
Codo 90° rosca macho	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2090XX
Te igual	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2300XXX
Te reducida	25x20x25 ; 32x20x32 ; 32x25x32	PP-RCT	P-CT2310XX
Te rosca hembra	20-25-32	PP-RCT	P-CT2320XX
Te rosca macho	20-25-32	PP-RCT	P-CT2330XX
Enlace rosca hembra	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT2340XXX
Reducción	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ;	PP-RCT	P-CT2380XXX
Enlace rosca macho	20 - 25 - 32	PP-RCT	P-CT3250XXX
Manguito	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125	PP-R	P-2000XXX
Codo 45°	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	PP-R	P-2020XX
Codo 90°	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125	PP-R	P-2060XXX
Te igual	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	PP-R	P-2300XXX
Te reducida	40x32x40 ; 50x40x50	PP-R	P-2310XX
Enlace rosca hembra	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	PP-R	P-2340XXX
Reducción	40x20 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x40 ; 63x32 ; 63x40 ; 75x63 ; 125x110	PP-R	P-2380XXX
Enlace rosca macho	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	PP-R	P-3250XXX

Fecha de primera emisión    2020-06-03  
Fecha de expiración        2025-06-03

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

# AENOR

## Certificado de Conformidad Plásticos

001/007092

### Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Derivación	63-75-90x20 ; 63-75-90x25 ; 63-75-90x32	PP-R	P-48011X
Derivación simple Hembra-Hembra	63 - 75 - 90	PP-R	P-4900XX
Derivación simple Macho-Macho	63 - 75 - 90	PP-R	P-5000XX

Fecha de primera emisión 2020-06-03  
Fecha de expiración 2025-06-03

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com